

## **C'EST VOUS QUI LE DITES**

### **Détecteurs de fumée Un fabricant réagit**

**Suite à la publication de notre test des détecteurs de fumée (*FRC Magazine*, No 23) Flextron AG, importateur sur les détecteur de fumée FlammEx Solo, nous écrit:**

Le centre de test Kirwan en Allemagne (laboratoire accrédité), a réalisé des tests sur nos détecteurs. Ceux-ci ont tous passé avec succès le test de détecteur de fumée selon TF2/feu couvant par pyrolyse (EN 14604 :2005 section 5.15) (ndlr : ce test concerne le feu de bois). Le détecteur FlammEx solo /A-SD1 répond donc à la norme en vigueur. Nous avons fait procéder au même test sur d'autres détecteurs de fumée de construction identique. Ceux-ci répondent également à la norme. Malgré ces résultats positifs, nous avons fait subir d'autres tests à notre laboratoire de calibration pour détecteur de fumée. Un premier contrôle n'a constaté aucune différence.

#### **Réponse de la FRC**

La FRC salue les efforts de cette entreprise à la suite de nos tests. Les résultats des essais effectués sur les produits importés par Flextron et sur sa chaîne de calibrage dénotent une réaction professionnelle. Toutefois, la référence testée par le fabricant et celle testée par la FRC diffèrent légèrement. Bien que faisant partie de la même série, ces appareils n'ont pas été produits durant la même semaine, ce qui pourrait éventuellement expliquer la différence entre les résultats que nous avons obtenus et ceux du fabricant. Les modèles FlammEx solo A-SD1 portant la mention 8F51 qui ont été testés par Flextron, répondent en effet à la norme. Nous maintenons toutefois les résultats pour le modèle FlammEx solo A-SD1, portant la mention 8F52, qui a été testé par nos soins auprès d'un laboratoire accrédité.